



## САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПИТЬЕВОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ с. Кошай МБУ «ЭХУ СГО»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок внедрения	Ответственный исполнитель	Отчет об исполнении
1.	Проводить по графиком утвержденным директором предприятия хлорирование систем водоснабжения( водопровод, станция обезжелезивания, колодцы, скважины, автоцистерна)	Постоянно		Выполнено
2.	В полном объеме передавать информацию в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по свердловской области в городе Серов, Серовском,Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах о наличии аварийных ситуаций или технических нарушений на объектах водоснабжения.	Постоянно	Инженер МБУ «ЭХУ СГО» Мясникова А.В.	Выполнено
3.	Проводить контроль остаточного хлора в питьевой воде перед подачей в распределительную сеть	Постоянно, ежечасно	Инженер МБУ «ЭХУ СГО» Мясникова А.В.	Выполнено
4.	Проводить хлорирование объектов водоснабжения после каждой остановки или аварии на трубопроводах централизованного водоснабжения.	После каждого ремонта	Инженер МБУ «ЭХУ СГО» Мясникова А.В.	Выполнено
5.	Обеспечить прохождение медосмотров работников занятых обслуживанием систем питьевого водоснабжения	2 раза в год	Инженер МБУ «ЭХУ СГО» Мясникова А.В.	Выполнено
6.	Обеспечить прохождение аттестации и гигиенической подготовки работников занятых обслуживанием систем питьевого водоснабжения	1 раз в 2 года	Инженер МБУ «ЭХУ СГО» Мясникова А.В.	Выполнено
7.	Проводить контроль за техническим состоянием водопроводных колодцев централизованной системы водоснабжения	Постоянно	Инженер МБУ «ЭХУ СГО» Мясникова А.В.	Выполнено
8.	Проводить лабораторный контроль за качеством питьевой воды в системах водоснабжения согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТа 2761-82	Постоянно	Инженер МБУ «ЭХУ СГО» Мясникова А.В.	Выполнено
9.	Осуществлять контроль за наличием сертификатов на приобретение материалов и реагентов, санитарно-эпидемиологических заключений на материалы и реагенты, применяемые при эксплуатации систем питьевого водоснабжения	Постоянно	Инженер МБУ «ЭХУ СГО» Мясникова А.В.	Выполнено