



**САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 ПО ПИТЬЕВОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ в п. ВОСТОЧНЫЙ МБУ « ЭХУ
 СГО»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок внедрения	Ответственный исполнитель	Отчет об исполнении
1.	Осенне-весеннее комиссионное обследование поясов ЗСО и скважин п. Восточный	Ежегодно	Начальник участка Н.В. Панюкова	Выполнено
2.	Проводить по графиком утвержденным директором предприятия хлорирование систем водоснабжения(водопровод, станция обезжелезивания, колодцы, скважины, автоцистерна)	Постоянно		Выполнено
3.	В полном объеме передавать информацию в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по свердловской области в городе Серов, Серовском,Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах о наличии аварийных ситуаций или технических нарушений на объектах водоснабжения.	Постоянно	Начальник участка Н.В. Панюкова	Выполнено
4.	Территории первого пояса ЗСО всех артезианских скважин спланировать для отвода поверхностного стока за их пределы	2022г.	Начальник участка Н.В. Панюкова	Выполнено
5.	Провести ремонт ограждений зон санитарной охраны артезианских скважин	2022г.	Начальник участка Н.В. Панюкова	Выполнено
6.	Забетонировать (произвести подливку) оголовка и устья артезианских скважин	2022г.	Начальник участка Н.В. Панюкова	Выполнено
7.	Проводить контроль остаточного хлора в питьевой воде перед подачей в распределительную сеть	Постоянно, ежечасно	Начальник участка Н.В. Панюкова	Выполнено
8.	Решение вопроса о приобретении кварцевого песка для заполнения фильтров, бактерицидной установки, компрессора	2022г.	Директор МБУ «ЭХУ СГО» В.В. Назаров	Выполнено
9.	Проводить хлорирование объектов водоснабжения после каждой остановки или аварии на трубопроводах централизованного водоснабжения.	После каждого ремонта	Начальник участка Н.В. Панюкова	Выполнено
10.	Обеспечить прохождение медосмотров работников занятых обслуживанием систем питьевого	1 раз в год	Директор МБУ «ЭХУ СГО» В.В. Назаров	Выполнено

	водоснабжения			
11.	Обеспечить прохождение аттестации и гигиенической подготовки работников занятых обслуживанием систем питьевого водоснабжения	1 раз в 2 года	Директор МБУ «ЭХУ СГО» В.В.Назаров	Выполнено
12.	Проводить контроль за техническим состоянием водопроводных колодцев централизованной системы водоснабжения	Постоянно	Начальник участка Н.В. Панюкова	Выполнено
13.	Проводить лабораторный контроль за качеством питьевой воды в системах водоснабжения согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТа 2761-82	Постоянно	Директор МБУ «ЭХУСГО» В.В.Назаров Начальник участка Н.В. Панюкова	Выполнено
14.	Осуществлять контроль за наличием сертификатов на приобретение материалов и реагентов, санитарно-эпидемиологических заключений на материалы и реагенты, применяемые при эксплуатации систем питьевого водоснабжения	Постоянно	Начальник участка Н.В. Панюкова	Выполнено
15.	Обеспечить выполнение режимных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно проекта ЗСО	Постоянно	Начальник участка Н.В. Панюкова	Выполнено
16.	Осуществление лабораторного контроля за состоянием почвы на территории ЗСО (зона санитарного отторжения)	По необходимости		Выполнено