



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510230

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.
Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: 624992 Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5. Тел. (факс) (34385) 6-42-86
Реквизиты: р/с 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург;
л/с 20626Ц 16560; ИНН/КПП 6670081969/668043001; БИК 046577001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 961 от 20 февраля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Территориальный отдел в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах.

2. Юридический адрес: 620073 г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3.
Почтовый адрес: 624992 Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5

3. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "ВОДОКАНАЛ", водопровод п. Сосьва, пгт. Сосьва, Толмачева ул., 45
водопровод п. Сосьва - перед подачей в сеть

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

18.02.2019 с 13:15 до 13:30

Ф.И.О., должность: Михалева К.А., помощник врача по коммунальной гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах"; Середа А.Н., заместитель начальника отдела Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.02.2019 15:20

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 Вода: Общие требования к отбору проб.

ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), распоряжение о проверке № 01-01-01-03-13/3157 от 12.02.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 01.19.961 и 13/86

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ПНД Ф 14.1:2.215-06 "Методика выполнения измерений массовой концентрации кремниевой кислоты в пересчете на кремний в пробах природных, сточных вод фотометрическим методом"

ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 "Методика выполнения измерений массовых концентраций железа, кобальта, марганца, меди, никеля, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии"

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	--	---------------

Протокол(ы) № 961 распечатан 20.02.2019

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 12.11.2018 11:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 7670					
дата начала испытаний 12.11.2018 11:45 дата выдачи результата 14.11.2018 14:46					
1	Мутность (по каолину)	мг/дмЗ	1,34±0,27	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Боровикова Г. А., врач-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 12.11.2018 11:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 7670					
дата начала испытаний 12.11.2018 11:45 дата выдачи результата 14.11.2018 14:46					
1	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дмЗ	0,21±0,04	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Боровикова Г. А., врач-лаборант					
Мнения и толкования: нет					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Панова О. Л. помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах"

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах», зам. руководителя ИЛЦ _____ Колганов Д. А.



ноября 2018 г.